

CHECKLIST: HOE FYSIEK TOEGANKELIJK IS JOUW ORGANISATIE?

Ingangen en uitgangen

- Zijn de ingangen drempelloos of voorzien van een oprijplaat?
- Zijn de deuren breed genoeg (minimaal 85 cm) voor rolstoelen?
- Zijn er automatische deuren of gemakkelijk te openen deuren?

Looproutes

- Zijn de looproutes breed genoeg (minimaal 120 cm) en vrij van obstakels?
- Zijn er duidelijke en goed zichtbare bewegwijzeringen?
- Zijn er geen gladde oppervlakken of losse matten?

Liften

- Is er een lift aanwezig voor toegang tot verschillende verdiepingen?
- Is de lift groot genoeg voor een rolstoel (minimaal 110 cm x 140 cm)?
- Zijn de knoppen in de lift voorzien van braille en spraakondersteuning?

Toiletten

- Zijn er toegankelijke toiletten aanwezig?
- Is er voldoende ruimte voor een rolstoel om te draaien (minimaal 150 cm)?
- Zijn er ondersteunende handgrepen aanwezig?

Verlichting en akoestiek

- Is er voldoende verlichting in alle ruimtes?
- Zijn er geen verblindende lichtbronnen?
- Is de akoestiek zodanig dat mensen met een gehoorbeperking goed kunnen communiceren?

Parkeervoorzieningen

- Zijn er aangewezen parkeerplaatsen voor mensen met een beperking?
- Zijn deze parkeerplaatsen dicht bij de ingang van het gebouw?
- Zijn de parkeerplaatsen breed genoeg om rolstoelen in- en uit te laden?

Algemene voorzieningen

- Zijn er zitplaatsen beschikbaar voor mensen die niet lang kunnen staan?
- Zijn er lage balies of tafels voor mensen in een rolstoel?
- Zijn er visuele en auditieve hulpmiddelen beschikbaar voor mensen met een beperking?